

富士通製19インチラック:モデル26XX、27XXシリーズへの  
熱対策アクセサリの実装検証

中央電子株式会社  
プロダクトソリューション事業部  
MEDEX部

## 1. 本検証について

【作業期間】: 2014年6月24日

【作業場所】: 富士通検証センター(東京・浜松町)

【検証実施概要】: 富士通製19インチラック: モデル26XX、27XXシリーズに  
装置排気熱のラック前面回り込みを防止するアクセサリ  
が問題なく搭載可能か確認する。

## 2. 検証装置

・6連一体式ブランクパネル: EZIblank



・ブラシ付1Uブランクパネル: EZIbrush



注記

- ①取付ビス付  
(M6ケージナット、M6ネジ各2個)/1枚
- ②販売単位は5枚1セット

・ケーブルサポート: CS03



注記

- ①取付ビス付  
(M5ケージナット、M5ネジ各2個)

### 3. 検証内容


検証は下記項目の確認を行い、EZIblank、EZIbrushが問題なく搭載できる事を確認しました。

また、参考としてケーブルサポート:CS03につきましても搭載確認を実施致しました。


#### ・EZIblankの搭載検証



#### ・EZIbrushの搭載検証




※2枚実装例



※1枚実装例

## ・ケーブルサポートの搭載検証



### 4. 検証結果

全ての検証項目に於いて、問題なく搭載できる事を確認しました。

### 5. お問い合わせ先

中央電子株式会社

プロダクトソリューション事業部MEDEX部

担当:市川

TEL:042-623-1221

E-mail: [ichi@cec.co.jp](mailto:ichi@cec.co.jp)

URL: <http://www.cec.co.jp>

以上